

«УТВЕРЖДАЮ»

Начальник управления образования
администрации г.Евпатория

В.И. Жеребец

2016 г.



АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения
«Средняя школа №13 города Евпатории Республики Крым»

К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ № 11 / 16-0

г.Евпатория, Республика Крым

« 30 » мая 2016 г.

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта: здание учреждения образования
- 1.2. Адрес объекта: 297406 Российская Федерация, Республика Крым, г. Евпатория, ул. Сытникова, дом 16
- 1.3. Сведения о размещении объекта:
 - отдельно стоящее здание: 3 этажа, 3757,3 кв.м.
 - часть здания: 1 этаж, 384,3 кв.м.
 - наличие прилегающего земельного участка (да, нет); 16981,0 кв.м.
- 1.4. Год постройки здания: 1963г., последнего капитального ремонта: нет
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего 2016, капитального нет

Сведения об организации, расположенной на объекте:

- 1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование): Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя школа №13 города Евпатории Республики Крым» (краткое- МБОУ «СШ №13»)
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения): 297406 Российская Федерация, Республика Крым, г. Евпатория, ул. Сытникова, дом 16

2. Характеристика деятельности организации на объекте

Дополнительная информация: образование

3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом (описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта) маршрутные такси ООО «Маисервис», остановка Автовокзал.

Наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту- нет

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 Расстояние до объекта от остановки транспорта: 300 м

3.2.2 Время движения (пешком): 5 мин

3.2.3 Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути: да

3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная

3.2.6 Перепады высоты на пути: есть (бордюр 15 см). Их обустройство для инвалидов на коляске: нет

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов– форма обслуживания

№№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН	Б
<i>в том числе инвалиды:</i>		
2	передвигающиеся на креслах-колясках	Б
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	Б
4	с нарушениями зрения	Б
5	с нарушениями слуха	Б
6	с нарушениями умственного развития	Б

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№№ п/п	Основные структурно- функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**	Приложение	
			№ на плане	№ фото
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	<i>ВНД (к, о, с) ДЧ-И (г, у)</i>	1	1-6
2	Вход в здание (главный)	<i>ВНД (к, о, с) ДЧ-И (г, у)</i>	2	7-9
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	<i>ВНД (к, о, с) ДЧ-И (г, у)</i>	3	10-13
4	Зона целевого назначения здания Зальная форма обслуживания (классы)	<i>ВНД (к, г, с) ДЧ-И (о, у)</i>	4	14-15
5	Санитарно-гигиенические помещения	<i>ВНД</i>	5	16
6	Система информации и связи (на всех зонах)	<i>ВНД</i>	6	17
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	<i>ВНД (к, о, с) ДЧ-И (г, у)</i>	-	-

**Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ:

Объект признан временно недоступным.

Для решения вопросов доступности для всех категорий инвалидов в качестве безусловно обязательных мер требуется, прежде всего, установить информацию об ОСИ у входа на территорию, рассмотреть возможность организации автостоянки, организовать освещение территории, отремонтировать покрытие пешеходных путей на прилегающей территории, рассмотреть возможность оборудования главного входа пандусом, установить поручни согласно

норматива на лестнице главного входа, организовать оказание ситуационной помощи сотрудниками учреждения с закреплением функциональных обязанностей в должностных инструкциях, продумать и обозначить на схемах наиболее оптимальные пути движения к зоне целевого назначения и санитарно-гигиеническим помещениям, а также организовать систему оповещения в экстренных случаях и обозначить пути эвакуации.

Для обеспечения полной доступности объекта для инвалидов с нарушением слуха, необходимо предусмотреть возможность оборудования учебных мест электроакустическими приборами, индивидуальными наушниками, разработать систему информационного сопровождения на путях движения внутри здания и в зонах целевого назначения, рассмотреть возможность дублирования информации для обучения сурдопереводом.

Для обеспечения частичной доступности объекта для инвалидов, передвигающихся на креслах-колясках обустроить входы в здание пандусами и съездами, оборудовать входные двери смотровыми панелями; привести высоту порогов входных дверей к нормативу, оборудовать как минимум одно санитарно-гигиеническое помещение согласно нормативам для данной категории инвалидов, привести ширину дверных проемов к нормативу, привести высоту порогов к нормативу, рассмотреть возможность установки лифтового устройства в холле здания для обеспечения доступа инвалидов передвигающихся на кресле-коляске к верхним этажам здания, рассмотреть возможность оборудования учебных помещений специализированной мебелью предназначенной для данной категории инвалидов.

Для обеспечения полной доступности объекта для инвалидов с патологией опорно-двигательного аппарата требуется установка нормативных поручней на лестнице, ведущей к площадке главного входа, оборудовать опорными поручнями пути движения к зонам целевого назначения, привести высоту порогов к нормативу, оборудовать санитарно-гигиенические помещения для данной категории инвалидов, установить на лестницах нормативные поручни.

Для обеспечения частичной доступности объекта для инвалидов с нарушениями зрения разработать комплексное развитие системы информации на объекте с использованием контрастных цветовых и тактильных направляющих на всех путях движения, дублирование основной информации рельефно-точечным шрифтом и акустической информацией, предусмотреть оборудование учебных мест, предназначенных для данной категории инвалидов специализированным оборудованием.

4. Управленческое решение (проект)

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

№ № п \п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Кап. ремонт, Тек. ремонт, ТСП
2.1	Вход в здание (главный)	Кап. ремонт, Тек. ремонт, ТСП
2.2	Вход в здание (для инвалидов)	Кап. ремонт, Тек. ремонт, ТСП
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Кап. ремонт, Тек. ремонт, ТСП, Орг.
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ТСП, Орг.
5	Санитарно-гигиенические помещения	Кап. ремонт, ТСП
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Кап. ремонт, ТСП
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Тек. ремонт, ТСП
8.	Все зоны и участки	Кап. ремонт, Тек. ремонт, ТСП, Орг

4.2. Период проведения работ: _____
в рамках исполнения _____

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации:
доступно частично избирательно

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) _____

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (*нужное подчеркнуть*):

4.4.1. согласование на Межведомственной комиссии по обследованию объектов социальной инфраструктуры и экспертной оценки состояния их доступности муниципального образования городского округа Евпатория Республика Крым;

4.4.2. согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое – указать) _____

4.4.3. техническая экспертиза, разработка проектно-сметной документации;

4.4.4. согласование с _____

4.4.5. согласование с общественными организациями инвалидов _____

4.4.6. другое _____

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта
(наименование документа и выдавшей его организации, дата),
прилагается _____

4.5. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта РФ
« _____ » _____ 2016 г., www.zhit-vmeste.ru
(наименование сайта, портала)

5. Особые отметки

ПРИЛОЖЕНИЯ.

Результаты обследования:

1. Территории, прилегающей к объекту на 2л.

2. Входов в здание на 2л.

3. Путей движения в здании на 2л.

4. Зоны целевого назначения объекта на 2л.

5. Санитарно-гигиенических помещений на 1л.

6. Системы информации (и связи) на объекте на 1л.

Результаты фотофиксации на объекте на 4л.

Позэтажные планы, паспорт БТИ на 4л.

Другое (в том числе дополнительная информация о путях движения к объекту) _____

Руководитель рабочей группы:

Заместитель начальника управления
образования администрации г.Евпатория

Н.Р. Онищенко

Члены рабочей группы:

Заместитель начальника отдела
материально- технического обеспечения,
эксплуатации зданий, организации
безопасности, охраны труда, кадровой
работы МКУ «МЦОДМОО»

В.Ф. Паршина

Заведующий ТПМПК МКУ «МЦОДМОО»

Е.Е. Барановская

Директор МБОУ «СШ №13»



Н.И. Шмаглий

Председатель городской общественной
организации Евпаторийского общества
родителей детей- инвалидов
«Подари надежду»

И.В. Жовнер

В том числе:

Управленческое решение согласовано « ____ » _____ 20__ г. (протокол № ____)
Комиссией (название): *Межведомственная комиссия по обследованию объектов социальной ин-
фраструктуры и экспертной оценки состояния их доступности муниципального образования
городского округа Евпатория Республика Крым*